

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: Odjel Mikrobiologije

Protokol: 103

Naziv kupca:	OŠ Rumboci Prozor / Rama
Naručilac ispitivanja:	JKP " Vodograd " doo Prozor / Rama
Vrsta uzorka:	Voda za piće
Vrsta objekta:	Centralni vodovod
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	19.02.2021
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	JKP " Vodograd " doo Prozor / Rama
Stanje uzorka:	0,5l
Datum prijema uzorka:	19.02.2021
Datum početka ispitivanja:	19.02.2021
Datum kraja ispitivanja:	23.02.2021
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspekcijski zapisnik:	Hlor 0
Ispravno:	DA

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml		0	MF	DA
Enterococcus spp.36C+-2C,44h+-2h	cfu/100		0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml		0	MF	DA

ZAKLJUČAK ; Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće
("Službeni glasnik BiH" br.40/10)

Analizu uradio: Edin Zolj



Dr.sc. Maja Ostojić, dr.med.
specijalista - mikrobiolog
20200103

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: Odjel Mikrobiologije

Protokol: 104

Naziv kupca:	OŠ Ripci Prozor / Rama
Naručilac ispitivanja:	JKP " Vodograd " doo Prozor / Rama
Vrsta uzorka:	Voda za piće
Vrsta objekta:	Centralni vodovod
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	19.02.2021
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	JKP " Vodograd " doo Prozor / Rama
Stanje uzorka:	0,5l
Datum prijema uzorka:	19.02.2021
Datum početka ispitivanja:	19.02.2021
Datum kraja ispitivanja:	23.02.2021
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspekcijski zapisnik:	Hlor 0
Ispravno:	DA

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml		0	MF	DA
Enterococcus spp.36C+-2C,44h+-2h	cfu/100		0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml		0	MF	DA

ZAKLJUČAK ; Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće
("Službeni glasnik BiH" br.40/10)

Analizu uradio: Edin Zolj



Dr. Med. Edin Zolj, dr. med.
specijalista mikrobiolog
20201013

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: Odjel Mikrobiologije

Protokol: 105

Naziv kupca:	Česma Kamenolom Ripci
Naručilac ispitivanja:	JKP " Vodograd " doo Prozor / Rama
Vrsta uzorka:	Voda za piće
Vrsta objekta:	Centralni vodovod
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	19.02.2021
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	JKP " Vodograd " Prozor / Rama
Stanje uzorka:	0,5l
Datum prijema uzorka:	19.02.2021
Datum početka ispitivanja:	19.02.2021
Datum kraja ispitivanja:	23.02.2021
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspekcijski zapisnik:	Hlor 0
Ispravno:	DA

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml		0	MF	DA
Enterococcus spp.36C+-2C,44h+-2h	cfu/100		0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml		0	MF	DA

ZAKLJUČAK ; Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće
("Službeni glasnik BiH" br.40/10)

Analizu uradio: Edin Zolj



IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: Odjel Mikrobiologije

Protokol: 106

Naziv kupca:	Upravna zgrada JKP " Vodograd " doo Prozor / Rama
Naručilac ispitivanja:	JKP " Vodograd " doo Prozor / Rama
Vrsta uzorka:	Voda za piće
Vrsta objekta:	Centralni vodovod
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	19.02.2021
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	JKP " Vodograd " doo Prozor / Rama
Stanje uzorka:	0,5L
Datum prijema uzorka:	19.02.2021
Datum početka ispitivanja:	19.02.2021
Datum kraja ispitivanja:	22.02.2021
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspekcijski zapisnik:	Hlor 0
Ispravno:	DA

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml		0	MF	DA
Enterococcus spp.36C+-2C,44h+-2h	cfu/100		0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml		0	MF	DA

ZAKLJUČAK ; Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH" br.40/10)

Analizu uradio: Edin Zolj

